

Miasto Inowrocław

ZZP.271.1.42.2020

Inowrocław, 25.09.2020 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 25.09.2020 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na potrzeby budynków komunalnych przy ul. Poznańskiej nr: 359, 365, 367 i 367a w Inowrocławiu.**; Ogłoszenie nr 585036-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ na wniosek wykonawcy:

Wniosek:

„Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm w systemie połączeń C z uszczelką EPDM, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.”

Odp.: Nie, należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym rury kamionkowe obustronnie szklwione wg. PN-EN 295 z uszczelką L typ połączeń F dla średnic 150 mm i 200 mm.

mgr inż. Urszula Borkowska
Główny Specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych