



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,

Wysokość kapitału 55.256.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920

Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005

e-mail: sekretariat@pwikino.pl

Inowrocław, 2014-12-17.

Pracownia Projektowa PROJBUD
Jarosław Matuszak
ul. Poznańska 36
88-100 Inowrocław

TR/9750/577/2014

dotyczy: warunków technicznych odwodnienia drogi dojazdowej z miejscami postojowymi do SP 6 przy Al. Mikołaja Kopernika 18 w Inowrocławiu.

Odpowiadając na Wasze pismo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

W celu uregulowania gospodarki ściekowej na w/w terenie należy zaprojektować i wykonać sieć kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych wg PN EN 295 lub betonowych włączając się do istniejącego kolektora ogólnospławnego z rur betonowych ϕ 200 mm zlokalizowanego w poprzek Al. Mikołaja Kopernika. Studnie rewizyjne na sieci należy zaprojektować i wykonać z kręgów betonowych ϕ 1200 mm. Przyłącza można włączyć do kanału za pomocą trójników.

Od istniejącego kolektora ogólnospławnego należy odłączyć istniejące wpusty oraz rury spustowe i włączyć je do projektowanego kanału.

Trasę i rzędne posadowienia sieci kanalizacyjnej podano na załączonym planie sytuacyjnym.

Naziemne części uzbrojenia należy wyprowadzić do rzędnej modernizowanej nawierzchni. Do regulacji włączów studziennych należy używać wyłącznie właściwych pierścieni regulacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn.zm./.

Opracowaną dokumentację techniczną na odwodnienie w 3 egz. prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi.

Rozpoczęcie przedmiotowych robót należy zgłosić pisemnie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz w naszym przedsiębiorstwie. Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać zgodę zarządcy terenu.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp.z o.o..

Przed zgłoszeniem do odbioru sieci kanalizacyjnej należy wykonać przegląd kamerą inspekcyjną.

Eksploracja będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania.

W załączeniu:

1 egz. planu sytuacyjnego


MARCIN DOMBEK
DYREKTOR
techniczno-eksploatacyjnych
mgr. Marcin Dombek

