

## **Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

(zamieszczono na stronie internetowej [www.bip.inowroclaw.pl](http://www.bip.inowroclaw.pl) w dniu 26.09.2018 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Budowlanej, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Ronda Solidarności w Inowrocławiu;** ogłoszenie nr 617500-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.

I. Odpowiadając na wnioski Wykonawców wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W dokumentacji STWiOR w pkt. 1.3, Zamawiający przedstawia „zakres robót objętych ST”. Niestety różni się on od przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji SIWZ w pkt. III.2, w którym nie ma informacji o demontażu/montażu wysięgników. Prosimy o doprecyzowanie rozbieżności. Jeżeli konieczny będzie demontaż i montaż wysięgników to prosimy o podanie ilości.

**Odp.:** Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest opracowana dla szerszego zakresu prac a opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ określa faktyczny zakres robót będących przedmiotem zamówienia. Modernizacja oświetlenia ul. Budowlanej, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych Szeregów oraz Ronda Solidarności nie obejmuje wymiany wysięgników.

2. We wzorze umowy w §4 pkt.1 ppkt.5, Zamawiający informuje, że zdemontowany materiał należy na własny koszt przewieźć w wyznaczone miejsce lub zutylizować. Natomiast w dokumentacji STWiOR w pkt. 6.5 mowa jest o przekazaniu właścicielowi infrastruktury zdemontowanych opraw w ustalonej ilości. Prosimy o informację, jaka ilość zdemontowanych opraw oświetleniowych zostanie przekazana właścicielowi, a jaka będzie przekazana do utylizacji. W jakie dokładnie miejsce mają zostać przekazane zdemontowane oprawy?

Odp.: Wykonawca przekaze Zamawiającemu zdemontowane oprawy oświetleniowe z ul. rtm Witolda Pileckiego (41 szt.) - miejsce zdeponowania Zakład Robót Publicznych, Inowrocław ul. Piłsudskiego 15.

Pozostałe oprawy (149 szt.) wykonawca przekaze do utylizacji.

3. Prosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych dla ul. Metalowców i Kusocińskiego na podstawie, których zostały dobrane oprawy w dokumentacji przetargowej, gdyż nie zostały zamieszczone w dokumentacji przetargowej.

Odp.: Obliczenia fotometryczne dla ww. ulic zostaną zamieszczone na stronie internetowej jw.

4. W dokumentacji SIWZ w pkt. III ppkt. 2.4 Zamawiający informuje o „wymianie zabezpieczeń w gniazdach bezpiecznikowych i wnękach słupowych”. Prosimy o podanie typu zabezpieczeń oraz ilości.

**Odp.:** Typ zabezpieczeń:

- gniazdo bezpiecznikowe izolowane typu IZK 1-bezpiecznikowe (wraz z wkładką topikową 6A) – 140 kompletów;
- gniazdo bezpiecznikowe izolowane typu IZK 2-bezpiecznikowe (wraz z wkładkami topikowymi 6A) – 27 kompletów.

5. W dokumentacji SIWZ w pkt III ppkt. 2.5 Zamawiający informuje o „przeprowadzeniu wymaganych prób i badań elektrycznych”. W przedmiarze, Zamawiający uwzględnił tylko pomiar luminacji oraz pomiar natężenia oświetlenia. Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia innych badań elektrycznych? Jeżeli tak, to prosimy o doszczegółowienie.

Odp.: Do wykonawcy będzie należało wykonanie pomiarów luminacji oraz natężenia oświetlenia. Nie wymagamy innych badań elektrycznych.

6. Wnioskujemy o wydłużenie, określonego w dokumentacji SIWZ w punkcie IV, terminu wykonania zamówienia określonego na dzień 14.12.2018 r. o 2 m-ce ze względu na czas potrzebny na dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów. Naszym zdaniem termin zapisany w dokumentacji SIWZ jest zbyt krótki. Zakładając, że umowa zostanie podpisana na początku listopada 2018 r., na prace montażowe wraz z dostawą wszystkich materiałów zostanie miesiąc, tymczasem obecnie czas oczekiwania na oprawy oświetleniowe wynosi co najmniej 6 tygodni. Wymiana opraw oświetleniowych przypadnie na miesiące jesienno-zimowe, zatem ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace demontażowe oraz montażowe mogą się wydłużyć. W związku z powyższym, wnioskujemy o zmianę terminu odbioru Inwestycji. Realny termin zakończenia wszystkich prac montażowych i demontażowych określamy na dzień 14.02.2019 r.

Odp.: Termin wykonania przedmiotu zamówienia możemy przedłużyć do 31.12.2018 r.

## II. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale III w ust. 6 dodaje się pkt. 3 o brzmieniu:



„3) przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych opraw oświetleniowych z ul. rtm Witolda Pileckiego (41 szt., miejsce zdeponowania Zakład Robót Publicznych, Inowrocław ul. Piłsudskiego 15) a pozostałe zdemontowane oprawy (149 szt.) przekazać do utylizacji.”

2. Rozdział IV (termin wykonania zamówienia) otrzymuje brzmienie:  
„Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2018 r.”

3. W rozdziale XI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

**Nazwa i Adres Zamawiającego**

**Oferta – przetarg nieograniczony pn.:**

**Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Budowlanej, ul. Janusza  
Kusocińskiego, ul. Metalowców, ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Szarych  
Szeregów, ul. Ludwika Błażka oraz Ronda Solidarności w Inowrocławiu**

**nie otwierać przed dniem 02.10.2018 r. godz. 10:15**

**Nazwa i adres składającego ofertę**

4. W rozdziale XII ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 2.10.2018 r., godz. 10:00.

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 2.10.2018 r., godz. 10:15.”

5. W załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 3 o brzmieniu:

„3) przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych opraw oświetleniowych z ul. rtm Witolda Pileckiego (41 szt., miejsce zdeponowania Zakład Robót Publicznych, Inowrocław ul. Piłsudskiego 15) oraz przekazanie pozostałych zdemontowanych opraw (149 szt.) do utylizacji.”

Ewa Witkowska

Zastępca Prezydenta Miasta