

*Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  
(zamieszczono na stronie internetowej [www.bip.inowroclaw.pl](http://www.bip.inowroclaw.pl) w dniu 16.04.2019 r.)*

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa alejki z dojazdami i oświetleniem na skwerze Andrzeja Szwajkerta oraz budowa dwóch odcinków chodników pomiędzy ul. Gen. Wł. Sikorskiego i al. M. Kopernika w Inowrocławiu**, ogłoszenie nr 534889-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Wyjaśniam treść SIWZ na wnioski Wykonawców:

- 1) cyt. „Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia?”
- 2) cyt. „Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie? obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2076,03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN\_EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności intelektualnej i przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej j przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy”.

- 3) cyt. „Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 6059B-1, - EN 6059B-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego”
- 4) cyt. „Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

**Odp.:**

Ww. zamówienie ma przyjęte obliczenia zgodnie z klasami oświetlenia stosownie do wymagań. Materiały do budowy oświetlenia powinny spełniać aktualnie obowiązujące normy oświetlenia drogowego, bezpieczeństwa produktów oraz wymagania dla sprzętu elektrycznego. Korpus oprawy powinien być wykonany z wysokojakościowego odlewu aluminiowego, w kolorze metalicznym lub anodowany. Wybrany Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić karty katalogowe opraw, instrukcję montażu, deklaracje zgodności CE.

Anna Miłkiewicz  
INSPEKTOR  
Zespołu Zamówień Publicznych