

ZZP.271.1.35.2019

Inowrocław, 12.07.2019 r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 12.07.2019 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 571277-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.**

Wyjaśniam treść SIWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy:

„Proszę o sprecyzowanie:

- czy wykonawca ma wykonać stolarkę z szybą $k=1,0$ (zgodnie z SIWZ) czy przenikalność całego okna ma wynosić $U_w=1,1$ (specyfikacja techniczna).
Przy szybie 1,0 nie osiągnie się $U_w=1,1$,
- czy należy zastosować montaż warstwowy (taśmy) czy tylko na pianę,
- czy należy pomalować ościeża wewnętrzne i zewnętrzne”.

Odp.:

W stolarce okiennej należy:

- przyjąć współczynnik przenikania termicznego (szyby $k=1,0$) $U_w=1,0$,
- zastosować montaż warstwowy,
- pomalować ościeża wewnętrzne i zewnętrzne.

Anna Mitkiewicz
INSPEKTOR
Zespole Zamówień Publicznych