

MIASTO INOWROCLAW
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowroclaw
NIP 556-263-84-08
ZZP.271.1.35.2019

Inowroclaw, 12.07.2019 r.

Wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 12.07.2019 r.)

Dotyczy zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych Miasta Inowroclawia; ogloszenie nr 571277-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.**

Wyjasniam treść SIWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy:
„Czy Wykonawca ma przyjac wspolczynnik szyby $k=1,0$ czy całej stolarki $UW=1,1$

Odp.:

W stolarence okiennej nalezy przyjac wspolczynnik szyby $k=1,0$.

Anna Mitkiewicz
INSPEKTOR
w Zespole Zamowien Publicznych