

ZZP.271.1.45.2019

Inowrocław, 23.10.2019 r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 23.10.2019 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa alejek wraz z wykonaniem oświetlenia na skwerze przy ul. Św. Ducha - Glinki oraz budowa chodnika łączącego parking z ul. 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu; Ogłoszenie nr 612150-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.**

Wyjaśniam treść SIWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy:

W części opisowej projektu oraz zestawieniu materiałów pojawiają się sprzeczności w zaprojektowanych słupach oświetleniowych. Projektowane są słupy SO 4,5m lub SO 7m natomiast w przedmiarze widnieją słupy 4 m. W związku z tym proszę o jednoznaczne wskazanie jakie słupy należy przyjąć do wyceny?

Odp.:

Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane o wysokości 4,5 m.

Katarzyna Kaczmarek
Kaczmarek
PODINSPEKTOR
w Zespole Zamówień Publicznych