

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 5.05.2020 r.

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Remont elewacji z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej nr 6 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 534489-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.**

Wyjaśniam treść SIWZ na wniosek Wykonawcy:

Wniosek: Proszę o sprecyzowanie grubości styropianu, ponieważ w przedmiarze występuje 10 cm a w specyfikacji technicznej pkt VII 10 cm i 15 cm.

Odp.: Docieplenie cokołu należy wykonać z zastosowaniem styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm do wys. 60 cm, a docieplenia ścian budynku styropianem ekspandowanym gr. 15 cm.

W związku z tym w rozdziale III w ust. 2 pkt 9 SIWZ przyjąć grubość styropianu ekspandowanego 15 cm.

W rozdziale XI w ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Nazwa i Adres Zamawiającego

Oferta – przetarg nieograniczony pn.:

Remont elewacji z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej 6 w Inowrocławiu

nie otwierać przed dniem 14.05.2020 r. godz. 10:15

Nazwa i adres składającego ofertę

W rozdziale XII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 14.05.2020 r., godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, pok. nr 22, w dniu 14.05.2020 r., godz. 10:15.”

Urszula Borkowska
główny specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych

