

Miasto Inowrocław
ZZP.271.1.21.2020

Inowrocław, 29.06.2020 r.

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 29.06.2020 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie konserwacji i napraw w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia w zakresie usług budowlanych: murarsko-tynkarskich, dekarско-blacharskich, stolarskich, szklarskich, posadzkarskich, zduńskich**; ogłoszenie nr 553616-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ na wniosek wykonawcy:

Dotyczy formularza ofertowego - wykaz materiałów:

pozycja 11 - papa termozgrzewalna - jaką przyjąć grubość papy ?
pozycja 13 - płyta g-k zielona - jaką przyjąć grubość ?
pozycja 21 - wrzeciędz - jaki przyjąć wymiar ?
pozycja 23 - gwoździe ocynk - jaką przyjąć średnicę i długość ?
pozycja 24 - kołki rozporowe - jaką średnicę przyjąć ?
pozycja 25 - gablota ogłoszeniowa - jakie przyjąć wymiary i jaki typ - aluminium czy drewno ?
pozycja 37 - wyłazy dachowe - nie jest określony wymiar - jaki wymiar przyjąć do wyceny ?
pozycja 59 - znak ostrzegawczy - jaką przyjąć średnicę lub wymiary - na rynku dostępne jest 5 wymiarów i średnic znaków ostrzegawczych
pozycja 87 - nawietrzak okienny - jaki przyjąć rozmiar lub typ ? na rynku są nawietrzaki ciśnieniowe, termostatyczne, higrosterowane oraz ręczne - są też różne wymiary - jaki model przyjąć do wyceny ?

Odp.:

Proszę przyjąć następujące parametry:

pozycja 11 - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia- grubość 5,2mm.
pozycja 13 - płyta GKB zielona grubości 12,5mm.
pozycja 21 - wrzeciędz o wymiarach 150x30mm.
pozycja 23 - gwoździe budowlane ocynkowane 3,0x80mm.
pozycja 24 - kołki rozporowe 8,0x100mm.
pozycja 25 - gablota aluminiowa o wymiarach 655x931mm.
pozycja 37- wyłaz dachowy 800x800mm.
pozycja 59 - znaki ostrzegawcze o średnicy 600mm lub wymiarze 600x600mm.
pozycja 87 - nawietrzak okienny ciśnieniowy o wymiarze 277x26x30mm np. model VENTEC VT201 16,0 m³/h przy 10 Pa.

Anna Mitkiewicz
INSPEKTOR
Zamówień Publicznych