



Bydgoszcz, 20 kwietnia 2018

Enea Oświetlenie/OP/R1  
WEA18E002854  
K1800169635Urząd Miasta Inowrocławia  
ul. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i

Funduszy Europejskich

Wpłynęło dnia 23.04.2018

Dz. 663

Warunki techniczne projektowania nr: WT-RO1-04-2018

dotyczy: Wniosku WIR-I.7013.118.2018 z dn. 29.03.2018 r.

Dane wstępne: Likwidacja 2 słupów oświetleniowych w Inowrocławiu  
przy ul. Szarych Szeregów  
(SOU nr 0407011-030: 305/2 i 305/3)

Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz wyraża zgodę na demontaż istniejącej infrastruktury sieci oświetleniowej zgodnie z przedłożoną propozycją (2 szt. latarni i ok. 75 m kabla YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> pod warunkiem, że powyższe roboty zostaną wykonane na koszt wnioskodawcy (Inwestora), oraz po spełnieniu n/w wytycznych:

- W czasie trwania prac zachować ciągłość działania urządzeń oświetleniowych nie objętych przebudową;
- Istniejący kabel oświetleniowy zasilający demontowane latarnie wyprowadzić z latarni na st. 305/1
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
- Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić pisemnie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 5-dniowym wyprzedzeniem (czynność odpłatna).
- Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego.
- Po wykonaniu należy dostarczyć do RO Bydgoszcz inwentaryzację geodezyjną.
- Niniejsze warunki na usunięcie kolizji będą skuteczne pod warunkiem podpisania z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. umowy na usunięcie kolizji, którą należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Umowę należy negocjować z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Strzeszyńska 58, Poznań tel. 61 856 17 04.

Ważność warunków upływa po dwóch latach od ich wydania.

Z poważaniem

  
Dyrektor  
Rejonu Oświetleniowego  
Bydgoszcz  
Dariusz Boczkowski

Centrala

Enea Oświetlenie sp. z o.o.  
ul. Strzeszyńska 58, 60-114 Poznańtel. 61 856 17 04  
61 856 17 04NIP 611-1512291  
REGON 141744374ul. Strzeszyńska 58, 60-114 Poznań  
www.energia.energa.pl