



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14**

**ROK ZAŁOŻENIA**  
1905  
**TEL.**  
052 357-40-71  
**FAX**  
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,  
Wysokość kapitału 59.056.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920  
Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005  
e-mail: [sekretariat@pwikino.pl](mailto:sekretariat@pwikino.pl)

Inowrocław, 2018-02-21

TR/1509/103/2018

**Urząd Miasta Inowrocławia  
ul. Roosevelta 36  
88-100 Inowrocław**

dotyczy: **warunków technicznych odwodnienia parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów 23a w Inowrocławiu.**

Odpowiadając na Wasze pismo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295 dwustronnie szklonych lub betonowych do istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych  $\phi$  300mm zlokalizowanego na dz. nr 4/28 przy ul. Szarych Szeregów. Dopuszcza się wykonanie przyłączy z rur PCV SN8 litych. Włączenia zaprojektować i wykonać do studni lub przez nawiercenie otworu i osadzenie przejścia szczelnego.

Naziemne części uzbrojenia należy wyprowadzić do rzędnej nawierzchni. Do regulacji włączów studziennych należy używać wyłącznie właściwych pierścieni regulacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. 2014, poz. 1800/.

Opracowaną dokumentację techniczną w 3 egz. prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi.

Na wykonanie przedmiotowych robót należy uzyskać od właściwych organów administracji wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zezwolenia i zgody, w szczególności określone ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn.zm./ Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp. z o.o.


Eksploatacja będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania.

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. techniczno-eksploatacyjnych

*mgr inż. Marian Dombek*





Lokalizacja projektowanego parkingu