

Inowrocław, dn. 10.04.2018 r.

Starosta Inowrocławski
 Ul. Roosevelta 36-38
 88-100 Inowrocław

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1.137.2018

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) oraz § 25 pkt. 1 lit. d Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Inowrocław Obr. 2, dz.: 4/30 ark.242, 4/62 ark.242, 4/67 ark.241 ul. Szarych Szeregów, Wojska Polskiego
Inwestor:	MIASTO INOWROCLAW ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 88-100 Inowrocław
Płatnik:	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH CZESŁAW MŁYNARCZYK ul. Generała Taczaka 5 88-300 Mogilno
Przewodniczący:	Anna Cyrklaf, Inspektor, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 109 (parter)
Opłata nr:	137/18/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	05.04.2018
Rozp. narady:	10.04.2018
Zakończ. narady:	10.04.2018

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

wg załącznika

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

z up. STAROSTY
Anna Cyrklaf
 PRZEWODNICZĄCY
 Narad Koordynacyjnych

Miejsce i data: Inowrocław, dn. 6 kwietnia 2018 r.

Załącznik do protokołu nr 6630.1.137.2018 z dnia: 10.04.2018

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: Lokalizacja sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szyborska 32, 88-104 Inowrocław	<i>mg mylącym</i>	Alina Karska, alina.karska@enea.pl, Piotr Szymański, piotr.szymanski@enea.pl ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław Dział Rozwoju i Inwestycji Młodszy Specjalista ds. Rozwoju <i>Alina Karska</i>
2	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia	<i>mg zażenita</i>	Miłosz Kobusiński, j.malcahn@multimedia.pl, M.Kobusinski@multimedia.pl <i>uzgodnienie elektroniczne</i>
3	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk	<i>bez uwag</i>	Krzysztof Osiecki, krzysztof.osiecki@fiber.com.pl, krzysztof.osiecki@netia.pl <i>uzgodnienie elektroniczne</i>
4	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	<i>nieobecny - zawiadomiony</i>	Andrzej Marciniak, Andrzej.MarciniakMA@orange.com
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz	<i>bez uwag</i>	Tomasz.Nakielski@psgaz.pl <i>uzgodnienie elektroniczne</i>
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław	<i>Współpraca z podmiotem z wyłączeniem</i>	Marzena Bartecka, marzena.bartecka@gdansk.psgaz.pl, Anna Haczyńska, anna.haczynska@gdansk.psgaz.pl, robert.ratajczak@gdansk.psgaz.pl

Za zgodność kserokopii z oryginałem

2018-04-10

Inowrocław, dnia 20.....

z up. STANISŁAW

PRZEWODNICZĄCY
Narad Koordynacyjnych

7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław	bg zeknni	Anna Piotrowska, Anna Janowska, inwestycje@pwikino.pl inspektor ds. technicznych mgr inż. Anna Piotrowska
8	Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław	nieobecny - zawiadomiony	bmikolajczak@inowroclaw.pl, ahopcia@inowroclaw.pl, rkaiser@inowroclaw.pl, urząd@inowroclaw.pl
9	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław	bez uwag	Elżbieta Linka, elzbieta.linka@zec.inowroclaw.pl, Anita Błazek - zastępca, anita.blazek@zec.inowroclaw.pl uzgodnienie elektroniczne
10	Inne zainteresowane podmioty	brak	-
11	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych	bez uwag	Anna Cyrklaf - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, Katarzyna Magiera - Zastępca Przewodniczącego z up. starosty Anna Cyrklaf PRZEWODNICZĄCY Narad Koordynacyjnych
U W A G I	Przedstawiciele instytucji wymienionych w lp.: • 4, 8 - byli nieobecni na naradzie pomimo zawiadomienia, • 2, 3, 5, 9 - dokonali uzgodnienia elektronicznie, • 1, 2, 6, 7 - załączyli własne wytyczne do uzgodnienia.		

Sporządził: Katarzyna Magiera

Za zgodność kserokopii z oryginałem
Inowrocław, dnia 2018-04-26

z up. STAROSTY
Anna Cyrklaf
PRZEWODNICZĄCY
Narad Koordynacyjnych

Wytyczne do uzgodnienia

Posiedzenie Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w

dnia 2018-04-10

dot. wniosku nr: 109 / 2018

warunki uzgodnienia:

1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
 - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
 - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
 - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.

Uzgodnienie ważne 3 lata

Inowrocław, dnia 2018-04-10

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
88-104 Inowrocław, ul. Szymborska 32
tel. 052 357 50 81 fax 052 586 16 15
REGON 140045398 NIP 782-23-77-160

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Dział Rozwoju i Inwestycji
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju
Alina Karska

4	6630.1.137.2018	Lokalizacja sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej Inowrocław Obr. 2, dz.: 4/30 ark.242, 4/62 ark.242, 4/67 ark.241 ul. Szarych Szeregów, Wojska Polskiego	85-349 Bydgoszcz	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH CZESŁAW MŁYNARCZYK ul. Generała Taczaka 5 88-300 Mogilno	MIASTO INOWROCŁAW ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 88-100 Inowrocław	W kanalizacji teletechnicznej Orange znajdują się kable światłowodowe i koncentryczne będące własnością Multimedia Polska S.A. Dla tego też na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14 dni przed ich rozpoczęciem. W miejscach występowania sieci teletechnicznej prace wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami i zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli własności Multimedia Polska S.A. zostanie obciążony wykonawca robót
---	-----------------	---	------------------	--	---	---

Sporządził: Katarzyna Magiera

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
MIŁOSZ KOBUŚ
Data: 2018.04.13 13:18:17
CEST

Załącznik do protokołu nr

137/2018

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Inowrocławiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Inowrocławiu tel. 52 356 58 21
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Starszy Specjalista ds. Technicznych


Marianna Bartecka

Załącznik do protokołu nr... 6630 1 137 2018

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie na 7 dni przed ich rozpoczęciem w PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul.ks.B.Jaśkowskiego 14.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu tel. 52 357 40 71 oraz zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.
3. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do:
 - prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii,
 - pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii,
 - udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii,
 - powiadomienia odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych o awarii.
4. W pobliżu istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Zachować należy wszystkie wymagane przepisami i normami odległości od istniejącej/projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Inspektor ds. technicznych

mgr inż. Anna Piotrowska