

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 8.10.2020 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Budowa parkingu w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”; ogłoszenie nr 591715-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

1. Wyjaśnienie treści SIWZ na wniosek wykonawcy:

„SIWZ Rozdział 6 punkt 1 (Warunki udziału w postępowaniu...), podpunkt 1 zawiera zapis: „... dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie parkingu lub placu lub drogi o nawierzchni z kostki betonowej, z jednoczesnym wykonaniem oświetlenia drogowego, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto każda”. Czy Zamawiający dopuści (i uzna warunek za spełniony) wykazanie przez oferenta jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie parkingu lub placu lub drogi w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, z jednoczesnym wykonaniem oświetlenia drogowego, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie parkingu lub placu lub drogi w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto.”

Odp.: Zamawiający zmodyfikuje brzmienie ww. warunku udziału w postępowaniu.

2.

Wg dokumentacji projektowej konstrukcja jezdni dla drogi dojazdowej i drogi manewrowej na parking przewiduje wykonanie:

- Podłoża stabilizowanego cementem, Rm 2,5MPa – 15 cm
- Podbudowy z betonu C8/10 – 20 cm

Z w/w wynika iż powierzchnie obu tych warstw powinny być jednakowe. Natomiast poz. 4.6.1 kosztorysu ofertowego branży drogowej (oraz przedmiaru robót) tj. „Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15cm, Rm = 2,5 MPa” wynosi jedynie 1.487,49 m² gdzie poz. 4.7.2 kosztorysu ofertowego branży drogowej (oraz przedmiaru robót) tj. „Wykonanie podbudowy z betonu C-8/10, warstwa 20 cm” wynosi prawidłowe 1.899,90 m². Prosimy o korektę ilości w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót poz. 4.6.1 dotyczącej wykonania warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15cm, Rm = 2,5 MPa z 1.487,49 m² na 1.899,90 m² celem ujednoczenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich oferentów.

Odp.: Zamawiający zmienia w przedmiarze i kosztorysie ofertowym pkt. 4.61:
4.6.1. Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15 cm, R_m = 1,5 MPa:

jest 1 487,49 m²,
powinno być **1 899,90 m²**.

2. W rozdziale VI SIWZ w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie parkingu lub placu lub drogi, w zakres których wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, w tym jednej z jednoczesnym wykonaniem oświetlenia drogowego, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto każda;”.

3. W rozdziale X SIWZ w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na podstawie załączników do niniejszej SIWZ, złożona w formie pisemnej, w opakowaniu opisanym: adresem Zamawiającego, adresem składającego ofertę, opisem „oferta na przetarg *Budowa parkingu w rejonie łążni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu” - nie otwierać do dnia 19.10.2020 r. do godziny 10:00*”

4. W rozdziale XII SIWZ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia **19.10.2020 r., godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, pok. nr 22, w dniu **19.10.2020 r., godz. 10:30.**”

Ewa Witkowska

Zastępca Prezydenta Miasta