

ZZP.271.1.61.2020

Inowrocław, 30.11.2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 30.11.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Dostawa i montaż nowych opraw w instalacji oświetlenia iluminacyjnego tężni solankowej w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 615170-N-2020** z dnia 24.11.2020 r.

I. Wyjaśnienia SIWZ na wnioski Wykonawców:

1. Zamawiający nie określa w SIWZ parametrów antykorozyjnych dla opraw oświetleniowych pracujących w zasolonym środowisku. Celem zabezpieczenia należytego wykonania zadania wnioskujemy wprowadzenie do specyfikacji obowiązku posiadania dla opraw oświetleniowych testu antykorozyjnego 1500 h i obligatoryjne załączenie go wraz z ofertą.

Odp.: Zamawiający wymaga posiadania dla opraw oświetleniowych testu antykorozyjnego 1500 h. Nie wymaga się złożenia testu do oferty, lecz okazanie tego testu będzie wymagane od wybranego wykonawcy.

2. Przedmiotem zamówienia jest także wymiana rurek oraz wciągnięcie w nie przewodu YKY 5x6 mm². Czy mowa tu o przewodzie istniejącym czy nowym do położenia? Jak blisko tężni można podjechać podnośnikiem?

Odp.: Należy uwzględnić położenie nowego przewodu. Można podjechać do tężni podnośnikiem na odległość około 8 m. Proponujemy wizję lokalną.

3. Uprzejmie proszę o informacje jakiej długości kabel dedykowany dla oprawy z punktu 1 "opisu równoważności opraw"

Odp.: Długość kabla dedykowanego dla oprawy wynosi 3 m.

4. Czy w SIWZ w punkcie V. Warunki udziału w postępowaniu oraz punkcie XIV. D - doświadczenie osoby kierującej wykonaniem zamówienia, Wykonawca może wykazać że wykonał dostawę opraw drogowych wraz z ich zainstalowaniem o wartości nie niższej niż 140 000,00 zł (i to samo dotyczy się doświadczenia kierownika budowy)?

Odp.: Warunek zostanie zmodyfikowany, lecz wymaga się doświadczenia w montażu iluminacji.

5. W związku z trwającą procedurą przetargową dla zadania: Dostawa i montaż nowych opraw w instalacji oświetlenia iluminacyjnego tężni solankowej w Inowrocławiu proszę o zmianę:

- prosimy o złagodzenie wymogu wykonania dostawy opraw iluminacyjnych wraz z ich zainstalowaniem o wartości nie niższej niż 140 000,00 zł na *"montaż opraw iluminacyjnych (w tym oświetlenie świąteczne) o wartości nie niższej niż 110 000,00 zł brutto"*, prośbę swą motywuje tym, że obecny wymóg w znacznym stopniu zawęży krąg wykonawców uprawnionych do przystąpienia do przetargu. Analogicznie proszę o zmiany wymogu doświadczenie osoby kierującej wykonaniem zamówienia

Odp.: Uwzględnia się wniosek.

6. Proszę o informacje na jakim sprzęcie aktualnie jest zrobione sterowanie, bo jak dobrze rozumiem, oprawy z przetargu będzie potrzeba "wpiąć" w istniejący system sterowania?

Odp.: Sterowanie odbywa się za pomocą protokołu DMX.

7. W załączniku 1b są dwie pozycje dot. dostawy i montażu opraw projektorowych, ale bez żadnej charakterystyki (strumień, optyka, barwa światła, itp.)?

6.	Lampy naświetlacze LED 100W – oświetlenie terenu Tężni (wraz z wymianą z podnośnika koszarowego)
7.	Lampy naświetlacze LED 30W – oświetlenie kopuły wieżyczek (wraz z wymianą z podnośnika koszarowego)

Proszę o wytyczne charakteryzujące potrzebne produkty?

Odp.: Podstawowe parametry:

1) lampy naświetlacz LED 100W:

- źródło światła LED,
- moc 100 W,
- strumień świetlny 10 000lm,
- barwa światła 2 700 K,
- klasa szczelności IP 66,
- mechaniczna odporność na uderzenia IK08,
- kolor obudowy biały,
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego,
- materiał osłony optycznej szkło hartowane,
- certyfikat CE,
- przystosowana do montażu na ścianie;

2) lampa naświetlacz LED 30W:

- źródło światła LED,
- moc 30 W,
- strumień świetlny 3 000lm,
- barwa światła 2 700 K,
- klasa szczelności IP 66,
- mechaniczna odporność na uderzenia IK08,
- kolor obudowy biały,

- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego,
- materiał osłony optycznej szkło hartowane,
- certyfikat CE,
- przystosowana do montażu na ścianie.

II. Zmiana SIWZ:

1. W rozdziale V w ust. 1 w pkt2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

- a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali montaż iluminacji obiektów lub montaż iluminacji oświetlenia świątecznego, o wartości nie niższej niż 110 000,00 zł brutto;”.

2. W rozdziale VII w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wykazu wykonanego montażu iluminacji obiektów lub montażu iluminacji oświetlenia świątecznego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.”

3. W rozdziale XI w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

„1)

Nazwa i Adres Zamawiającego

Oferta – przetarg nieograniczony pn.:

**Dostawa i montaż nowych opraw w instalacji iluminacji tężni solankowej
w Inowrocławiu**

nie otwierać przed dniem 7.12.2020 r. godz. 10:15

Nazwa i adres składającego ofertę”

4. W rozdziale XII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 7.12.2020 r., godz. 10:00.

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, pok. nr 22, w dniu 7.12.2020 r., godz. 10:30.”

5. W rozdziale XII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ocena ofert: złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena 60%, okres gwarancji 30% doświadczenie osoby kierującej wykonaniem zamówienia 10%.”;

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) D - doświadczenie osoby kierującej wykonaniem zamówienia – 10%

Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wyznaczonej do kierowania wykonaniem przedmiotu zamówienia, za okres ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na podstawie złożonej informacji potwierdzającej doświadczenie tej osoby, w następujący sposób:

2 punkty za kierowanie montażem iluminacji obiektu lub montażem iluminacji oświetlenia świątecznego, o wartości brutto co najmniej 110 000,00 zł. Ocenę ogranicza się do 5 zadań.”

EWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta