

Grzegorz Kaczmarek
Radny Rady Miejskiej
w Inowrocławiu
Interpelacja nr 36

Inowrocław 2016 - 06 - 06

Szanowny Pan
Ryszard Brejza
Prezydent Miasta Inowrocławia


INTERPELACJA

dotyczy: zalewania piwnic podczas obfitych opadów deszczowych

W imieniu lokatorów wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Okrężek 5 proszę o informacje o stanie kanalizacji deszczowej wokół budynku.

Z uzyskanych danych od poszkodowanych wynika, że od pewnego czasu notorycznie zalewane są ich piwnice. Zaniepokojeni mieszkańcy proszą o natychmiastową interwencję w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław 14.06.2016 r.

WIR.0003.30.2016

~~Pan
Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.~~

W załączeniu przekazuję interpelację międzysesyjną Radnego Rady Miejskiej Inowrocławia Pana Grzegorza Kaczmarka zgłoszoną w dniu 7 czerwca br.

Uprzejmie proszę o poinformowanie zainteresowanego oraz mnie o sposobie realizacji tej interpelacji.

IRENEUSZ STACIOWIAK
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Zał. 1 szt.

Do wiadomości:

1. Pan Grzegorz Kaczmarek Radny Rady Miejskiej Inowrocławia
2. Biuro Rady Miejskiej
3. Wydział Organizacyjny i Informatyki



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 58.917.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920
Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: wod.kan@pwikino.pl

TS/4240/2016

20.06.2016

WIR.0003.30.2016

14.06.2016

Pan
Grzegorz Kaczmarek
Radny Rady Miejskiej Inowrocławia
ul. F. D. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Odpowiadając na pismo znak j.w. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że kanalizacja w ulicy Okrężek jest w dobrym stanie technicznym. Kanalizacja wokół budynku wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej należy do właścicieli budynku przy ul. Okrężek 5 w Inowrocławiu. PWiK Inowrocław na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Okrężek 5 dokonała czyszczenia deszczówki przy budynku. Jednocześnie informujemy, że podtopienia miały miejsce podczas nawalnych deszczy, gdzie przepustowość sieci jest ograniczona co powoduje przez określony czas podtopienia najniższych punktów posesji, ulic, chodników.

Wstępnie uzgodniono, że Wspólnota Mieszkaniowa ma dokonać zabezpieczenia kanalizacji w budynku przed zalaniem.

Otrzymają:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. Wydział Organizacyjny i Informatyki

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Marian Dombek