

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Inowrocławia

Inowrocław, dnia 09.01.2018r.

Magdalena Łosko

Prezydent Miasta Inowrocławia

Pan Ryszard Brejza

Szanowny Panie Prezydencie!

Zgłosił się do mnie mieszkaniec osiedla Rąbin z prośbą o naprawę oświetlenia ulicznego znajdującego się przy następujących ulicach:

- 1) ul. Cymsa - od drogi wewnętrznej do wiaty śmietnikowej,
- 2) ul. Wojska Polskiego - od przystanku autobusowego przy kościele św. Jadwigi do ul. 800-lecia,
- 3) Droga wewnętrzna pod zarządem Prezydenta Miasta Inowrocławia (przy trafostacji Enea, zachodnia część przy parkingu pomiędzy ulicami Cymsa/Gruszczyńskiego/Jaworskiej),
- 4) Droga wewnętrzna pod zarządem Prezydenta Miasta Inowrocławia – Wojska Polskiego 51 i 49 przy połączeniu z ul. Jaworskiej, pomiędzy Emilii Płater i Cymsa.

W związku z powyższym proszę o dokonanie przeglądu ww. oświetlenia ulicznego i dokonanie ewentualnych napraw.

Jednocześnie pragnę zapytać czy Miasto dokonuje bieżącego przeglądu i konserwacji oświetlenia miejskiego?

Z poważaniem,

Magdalena Łosko

Inowrocław, 22 stycznia 2018 r.

WGK-I.0003.1.1.2018

Pani
Magdalena Łośko
Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Inowrocławia

Nawiązując do interpelacji złożonej między sesjami 10 stycznia br. w sprawie niesprawnego oświetlenia ulicznego znajdującego się przy następujących ulicach:

- 1) ul. Pawła Cymśa – odcinek o drogi wewnętrznej do wiaty śmietnikowej,
- 2) ul. Wojska Polskiego – od przystanku autobusowego przy kościele św. Jadwigi do ul. 800-lecia,
- 3) droga wewnętrzna obok parkingu pomiędzy ulicami: Pawła Cymśa/Maksymiliana Gruszczyńskiego/Genowefy Jaworskiej,
- 4) ul. Wojska Polskiego 49 i 51 – pomiędzy ul. Emilii Plater, a Pawła Cymśa

uprzejmie informuję, że po zgłoszeniu awarii do firmy odpowiedzialnej za konserwację oświetlenia, na podstawie kontroli przeprowadzonej 18 stycznia br. stwierdzono poprawność funkcjonowania oświetlenia.

Jednocześnie informuję, że w przypadku najpoważniejszej awarii przy ul. Maksymiliana Gruszczyńskiego stwierdzono uszkodzenie kabla, w związku z prowadzonymi we wcześniejszym okresie pracami dotyczącymi przebudowy chodnika, prowadzonymi na zlecenie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bieżąca awaria ujawniła się w związku z uszkodzeniem kabla oraz zwarcie instalacji elektrycznej.

Jednocześnie nadmieniam, że pojedyncze źródła światła, które kwalifikują się do wymiany są i będą sukcesywnie wymieniane w ramach przekazywanych zleceń.

Załączniki

1. Potwierdzenie wykonania prac przez firmę Wergon Sp. z o.o.
2. Dokumentacja zdjęciowa – 9 szt.

EWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. adresat
2. Wydział Organizacyjny i Informatyki
3. Biuro Rady Miejskiej
4. a/a



GRISTAZINDAID
8

Pavils Cymra















CYMSA 8

