

Jarosław Mrówczyński
Radny Rady Miejskiej
Inowrocławia

Inowrocław 30.08.2018

Sz. P
Ryszard Brejza
Prezydent
Miasta Inowrocławia

Interpelacja

Interpeluję w sprawie budowy studzienki do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nowej od strony ul. Przybyszewskiego. Jest tam naturalne obniżenie terenu, ponieważ regularnie zbiera się tam woda.

z poważaniem
Mrówczyński J



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 10 września 2018 r.

WGK-II.0003.1.45.2018.

Pan
Jarosław Mrówczyński
Radny Rady Miejskiej
Inowrocławia

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym 30 sierpnia 2018 r. w sprawie budowy studzienki w kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nowej, od strony ul. Stanisława Przybyszewskiego, uprzejmie informuję, że na podstawie przeprowadzonych w terenie wizji lokalnych oraz informacji uzyskanych od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu wynika, że w chwili obecnej nie ma konieczności montażu dodatkowego wpustu.

Należy podkreślić, że wskazany fragment ul. Nowej stanowi nawierzchnia nieutwardzona, w związku z tym montaż wpustu wiązać się będzie ze zwiększoną ilością zanieczyszczeń dostających się do kanalizacji deszczowej. Spowoduje to jej zapychanie, w związku z czym wpust nie będzie spełniał swojej funkcji.

Jednocześnie informuję, że Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta Inowrocławia zaplanuje wykonanie profilowania jezdni w celu skierowania wód opadowych w kierunku poboczy drogi ul. Nowej.

EWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia,
3. WOI,
4. 1 egz. aa.