

**Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w budynku przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33,
w którym znajduje się filia Urzędu Miasta Inowrocławia
(Referat Gospodarowania Odpadami)**

Podstawa prawna opracowania: art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu *dostępności* osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data opracowania: 13 maja 2020 r.

Budynek zabytkowy:

TAK

NIE

Analiza stanu faktycznego

Filia Urzędu Miasta stanowiąca Referat Gospodarowania Odpadami znajduje się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

1. Stanowisko postojowe dla osoby z niepełnosprawnością narządów ruchów

Budynek nie dysponuje parkingiem dla interesantów. Interesanci mogą korzystać z parkingu wewnętrznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. oraz przy markecie DINO. Na parkingu PGKiM Sp. z o. o. nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.



2. Strefa wejścia

Drzwi wejściowe do budynku o szerokości 107 cm są wyposażone w klamkę w kształcie litery L. Schody wejściowe do budynku mają szerokość 172 cm, metalowa poręcz znajduje się po zewnętrznej stronie schodów.



Wejście główne od ul. ks. Piotra Wawrzyniaka jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do budynku można dostać się za pomocą windy z drzwiami otwieranymi na zewnątrz o szerokości 90 cm. Wymiary wewnętrzne windy to 140 cm x 100 cm, w windzie znajduje się tablica przyzywowa na wysokości 80 cm od podłogi, w odległości 50 cm od naroży.



Do budynku można także wejść wejściem usytuowanym z tyłu budynku, od zaplecza. Wejście to jest przeznaczone głównie dla pracowników, ale mogą z niego również korzystać interesanci. Wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełno sprawnościami narządów ruchu. Od wejścia na parter prowadzą schody.



3. Komunikacja pozioma i pionowa budynku

Filia Urzędu Miasta Inowrocławia zlokalizowana jest na parterze budynku i zajmuje 3 pomieszczenia.

4. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

Na niskim parterze oddzielnym od parteru schodami znajduje się ogólnodostępna toaleta, która jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

5. Informacje wewnętrzne i plany budynku

Tablice informacyjne znajdują przy wejściu, brak jest planów wizualnych i tablic tyflograficznych.

6. Pętle indukcyjne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

7. Osoba z psem asystującym może wejść do budynku

Dokonując ustaleń w przygotowanej analizie oparto się na rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uwzględniono Wytyczne - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Propozycja działań włączona zostanie do PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI oraz RAPORTU O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

W przypadku budynku zabytkowego PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI skonsultowany musi zostać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zespół dokonujący analizy:

- 1) Małgorzata Bartoszcze – Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego,
- 2) Paweł Nijak – Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,
- 3) Bogumił Rochowiak – Inspektor Nadzoru ds. budowlanych,
- 4) Aleksandra Sudak – Referent w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

Zatwierdzam:

Sekretarz Miasta Inowrocławia

/-/ Piotr Strachanowski