



# PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 2024-02-19

**WGL-I.1431.2.2024**

**Pan  
Krzysztof Pietrzak  
stowarzyszenie.niedlaspalarni@gmail.com**

Nawiązując do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie budynku przy ul. Błonie 13A uprzejmie informuję, że sprawa pęknięcia ścian w piwnicy została zgłoszona do zarządcy Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Po dokonanych oględzinach przez inspektorów ds. technicznych IGKiM Sp. z o. o., stwierdzono niewielkie pęknięcia przebiegające w spoinach ścian z cegły dziurawki. Pęknięcia te nie zagrażają konstrukcji ścian i nie stwarzają zagrożenia do użytkowania piwnic przez mieszkańców budynku. Wymagają jedynie wypełnienia i zaszpachlowania, co zostało zlecone w ramach prac konserwacyjnych.

Ponadto informuję, że w sprawie zabezpieczenia wejścia do budynku przed osobami nieupoważnionymi została zlecona naprawa drzwi wejściowych, natomiast w sprawie montażu monitoringu w ww. budynku nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń od mieszkańców.

**Pełniący Funkcję  
Prezydenta Miasta Inowrocławia**

**Wojciech Piniewski**

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. A/a