

Miasto Inowrocław  
ZZP.271.1.18.2016

Inowrocław, 06.07.2016 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
(zamieszczono na stronie internetowej [www.bip.inowroclaw.pl](http://www.bip.inowroclaw.pl) w dniu 06.07.2016 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W DWÓCH BUDYNKACH URZĘDU MIASTA INOWROCLAWIA PRZY UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA NR 36 ORAZ NR 33-35, Numer ogłoszenia: 102491 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016**

Wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek wykonawców:

1. Pytanie: W związku z dużą rozbieżnością w ilościach opraw oraz osprzętu elektroinstalacyjnego jaka podana została w zestawieniu materiałów, przedmiarach oraz na projektach proszę o informację jakie ilości należy przyjąć do oferty?  
Odp.: Zgodnie z rozdziałem 13 ust. 2 SIWZ cyt.:” Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest **dokumentacja projektowa** i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie **dokumentacji projektowej.**”
2. Pytanie: Czy wszystkie pomieszczenia przedstawione w projektach objęte są wymianą opraw oświetleniowych?  
Odp.: Tak, w pomieszczeniach przedstawionych w projektach budowlanych nastąpi wymiana opraw oświetleniowych na nowe, z wyjątkiem pomieszczeń w piwnicy, gdzie nastąpi wymiana i montaż opraw z demontażu.
3. Pytanie: W zestawieniu materiałów instalacji elektrycznych znajduje się pozycja "Żyrandol styl. Metal. kuty 6x60W" Proszę o uzupełnienie dokumentacji o widok żyrandola wraz z jego wymiarami. Czy dostawa i montaż żyrandola jest w zakresie przedmiotu zamówienia?  
Odp.: Dostawa i montaż nowych żyrandoli nie wchodzi w zakres zamówienia. W zakresie instalacji elektrycznej zasilania żyrandoli należy wykonać okablowanie zakończone wypustami bez montażu opraw.
4. Pytanie: W zestawieniu materiałów instalacji elektrycznych znajduje się pozycja "Oprawa zewn. metal. kuta 1x60W" Proszę o uzupełnienie dokumentacji o widok oprawy wraz z jej wymiarami. Czy dostawa i montaż w/w opraw jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odp.: Dostawa i montaż ww. opraw nie wchodzi w zakres zamówienia. Należy wykonać instalację elektryczną i zakończyć wypustami.

5. Pytanie: W obliczeniach fotometrycznych załączonych do postępowania przedstawiono obliczenia dla opraw świetłówkowych - proszę o uzupełnienie dokumentacji o obliczenia dla opraw LED znajdujących się w projekcie oraz przedmiarach.
6. Pytanie: Proszę o uzupełnienie projektów o dokładną legendę opraw.
7. Pytanie: Proszę o informację czy do oferty należy przyjąć oprawy podane w przedmiarach czy oprawy znajdujące się w projektach?  
Odpowiedź na pytanie 5, 6, 7: Uzupełnia się dokumentację projektową o wymagane parametry opraw LED.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert i w związku z tym:

- w rozdziale 11 SIWZ ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Urząd Miasta Inowrocławia**

OFERTA ZNAK SPRAWY: ZZP.271.1.18.2016

Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w dwóch budynkach Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta nr 36 oraz nr 33-35

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

12.07.2016 r. godz. 10:15.

- w rozdziale 12 SIWZ ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 12.07.2016 r., godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 12.07.2016 r., godz. 10:15.”

Urszula Borkowska

główny specjalista

w Zespole Zamówień Publicznych