

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 12.10.2016 r.)**

pn.: **Wzmocnienie nawierzchni odcinka ulicy Pokojowej w Inowrocławiu**
Numer ogłoszenia: **316160 - 2016**; data zamieszczenia: **30.09.2016**

Na wniosek Wykonawcy wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie: Proszę o zmianę jednostki w poz. 5.1 z m³ na m².
Odp.: Jednostka w poz. 5.1 przedmiaru robót będzie zmieniona z m³ na m².
2. Pytanie: Zgodnie z uzgodnieniami na istniejące kable energetyczne należy ułożyć rury ochronne. Proszę o wskazanie ilości robót do wykonania i uwzględnienie ich w kosztorysie ofertowym.
Odp.: Skrzyżowanie z istniejącymi kablami energetycznymi w hm 1+87,3 jest zabezpieczone rurami dwudzielnymi i nie wymaga przebudowy. Innych skrzyżowań z kablami energetycznymi projekt nie przewiduje.
3. Pytanie: Zgodnie z przekrojem B należy wykonać poszerzenie istniejącej jezdni poprzez wykonanie podbudowy gr. 25 cm, a w kosztorysie występuje tylko wykonanie podbudowy gr. 15 cm lub 10 cm (przy czym nie można połączyć tych pozycji ze względu na różne powierzchnie robót). Proszę o dodanie powyższego zakresu robót do kosztorysu lub wskazanie która pozycja kosztorysu dotyczy wykonania poszerzenia (i poprawienie w tym miejscu grubości warstwy z 15 cm na 25 cm).
Odp.: Przedmiar robót uzupełnia się o pozycję 3.7: „podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu g= 25 cm - 98,2 m².”

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża się termin składania ofert. W związku z tym:

1. W rozdziale XI ust. 2 dot. opakowania oferty otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Nazwa i Adres Zamawiającego

Oferta – przetarg nieograniczony pn.:

Wzmocnienie nawierzchni odcinka ul. Pokojowej w Inowrocławiu

nie otwierać przed dniem 18.10.2016 r. godz. 10:15

Nazwa i adres składającego ofertę

2. W rozdziale XIII ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 18.10.2016 r., godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 18.10.2016 r., godz. 10:15.”

Na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl zamieszcza się przedmiar robót i wzór kosztorysu ofertowego uwzględniające wyjaśnienia.

Urszula Borkowska



główny specjalista

w Zespole Zamówień Publicznych