


Inowrocław, 22.11.2016 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 22.11.2016 r.)

pn.: **Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia,**
ogłoszenie nr 341408 - 2016 z dnia 10.11.2016 r.

Wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek wykonawców:

1. Proszę o podanie szerokości oraz koloru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
Odp.: Szerokość parapetów nie mniej niż 20 cm, kolor biały.
2. Z jakiego materiału mają być parapety zewnętrzne ?
Odp.: parapety zewnętrzne – stalowe.
3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego nawiewnika niż ciśnieniowy, jeśli spełnia on wymogi 40m³/h?
Odp.: Nie, wymagamy nawiewników ciśnieniowych.

Urszula Borkowska

główny specjalista
w Zespole Zamówień Publicznych