



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 58.917.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920
Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: sekretariat@pwikino.pl

Inowrocław, 2016-01-15.

TR/188/14/2015

Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

dotyczy: warunków technicznych odwodnienia projektowanej nawierzchni pomiędzy ul. Toruńską i ul. Jacewską w Inowrocławiu.

Odpowiadając na Wasze pismo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że odbiornikiem wód opadowych dla w/w terenu jest istniejący kanał deszczowy ϕ 1600 mm zlokalizowany w rejonie ul. Okrężek odprowadzający wody opadowe do kanału Smyrnia. Istnieje możliwość włączenia części wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego z rur ϕ 600 mm zlokalizowanego w ul. Toruńskiej. Projektując kanał deszczowy należy uwzględnić miejscowe plany zagospodarowania i przewidzieć odwodnienia ulic przylegających do projektowanej ulicy. Wskazane jest przełączenie kanału deszczowego z ul. Długiej.

Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295 lub betonowych. Studnie rewizyjne na sieci należy zaprojektować i wykonać z kręgów betonowych ϕ 1200 mm. Dopuszcza się wykonanie przyłączy z rur PCV SN12 litych. Włączenia zaprojektować i wykonać do studni, na trójnik lub przez nawiercenie otworów i osadzenie przejść szczelnych.

Odbiór wód opadowych i roztopowych będzie możliwy po oddaniu do eksploatacji kanału deszczowego w projektowanej nawierzchni.

Naziemne części uzbrojenia należy wyprowadzić do rzędnej projektowanej nawierzchni. Do regulacji włączów studziennych należy używać wyłącznie właściwych pierścieni regulacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn.zm./.

Opracowaną dokumentację techniczną w 3 egz. prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi.


Na wykonanie przedmiotowych robót należy uzyskać pozwolenie na budowę. Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp.z o.o..

Przed zgłoszeniem do odbioru sieci kanalizacyjnej należy wykonać przegląd kamerą inspekcyjną.

Eksplatacja będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania.


CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
d/s techniczno-eksploatacyjnych
inż. inż. Mariusz Dombek

z przedpiśmiem na rónie...
północy 800 z...
miedle... (z...)



PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 58.917.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920
Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: sekretariat@pwikino.pl

Inowrocław, 2016-01-18.

TR/188/14/2015

Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

dotyczy: **warunków technicznych odwodnienia projektowanej nawierzchni pomiędzy ul. Marulewską i ul. Szymborską w Inowrocławiu.**

Odpowiadając na Wasze pismo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że odbiornikiem wód opadowych dla w/w terenu jest Rów Marulewski. Projektując kanał deszczowy należy uwzględnić miejscowe plany zagospodarowania i przewidzieć odwodnienia ulic przylegających do projektowanej ulicy oraz uwzględnić odwodnienie osiedla w rejonie ul. Knasta. Wskazane jest przełączenie kanału deszczowego ϕ 800 mm z ul. Miechowskiej.

Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295 lub betonowych. Studnie rewizyjne na sieci należy zaprojektować i wykonać z kręgów betonowych ϕ 1200 mm. Dopuszcza się wykonanie przyłączy z rur PCV SN12 litych. Włączenia zaprojektować i wykonać do studni, na trójnik lub przez nawiercenie otworów i osadzenie przejść szczelnych.

Odbiór wód opadowych i roztopowych będzie możliwy po oddaniu do eksploatacji kanału deszczowego w projektowanej nawierzchni.

Naziemne części uzbrojenia należy wyprowadzić do rzędnej projektowanej nawierzchni. Do regulacji włączów studziennych należy używać wyłącznie właściwych pierścieni regulacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn.zm./.

Opracowaną dokumentację techniczną w 3 egz. prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi.

Na wykonanie przedmiotowych robót należy uzyskać pozwolenie na budowę. Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp. z o.o..

Przed zgłoszeniem do odbioru sieci kanalizacyjnej należy wykonać przegląd kamerą inspekcyjną.

Eksplatacja będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
d/s techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Marian Dojczek

