

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 04.08.2017 r.)

**pn.: Utwardzenie nawierzchni pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z wykonaniem dróg dojazdowych i miejsc postojowych w rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka
I w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 556506-N-2017 z dnia 24.07.2017 r.**

I. Wyjaśnienie treści SIWZ.

1. Pytanie: Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji, w celu minimalizacji liczby złączy, wymaga zastosowania rur kamionkowych DN200 w odcinkach 2,5 m?

Odp.: Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Inowrocławiu mogą być zastosowane rury kamionkowe spełniające normę PNEN 295 lub rury betonowe. Warunki dopuszczają na przyłączach zastosowanie rur PCV SN 8 LITE. Zgodnie z projektem budowlanym cyt. „Na sieci rury betonowe Ø 200 mm i Ø 300 mm a przyłącza z rur kamionkowe Ø 150 mm i Ø 200 mm spełniające normę PN EN 295, nośność rur kamionkowych (Fn) nie mniejsza niż 40 kN /m”

2. Pytanie: Zwracam się z zapytaniem o sprecyzowanie zakresu robót podanym w P.4. 1) specyfikacji - czy można wykonać w roku 2017 roboty sieciowe tzn. kanalizację deszczową, przebudowę wodociągu i ciepłociągu oraz oświetlenie a pozostały zakres głównie drogowy w roku przyszłym uwzględniając oczywiście odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych dla zapewnienia przejeźdźności.

Odp.: Minimalny zakres robót do wykonania w 2017 r. to budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni na odcinku od studni $D_{istn.}$ w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Św. Ducha) do studni określonej w projekcie jako D3.

W związku z ww. wyjaśnieniem zmieniona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

1. W rozdziale III ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Minimalny zakres robót do wykonania w 2017 r. to wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni na odcinku od studni $D_{istn.}$ w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Św. Ducha) do studni określonej w projekcie jako D3.”

2. W rozdziale III ust. 4 pkt. otrzymuje nowe brzmienie:

„4) Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie:

- pierwszej faktury częściowej za roboty wykonane w 2017 r.;

- drugiej faktury częściowej opiewającej na ok. 50 % wynagrodzenia za wykonanie pozostałych robót, płatna po wykonaniu min. 1/2 ww. zakresu robót;
- faktury końcowego rozliczenia, płatnej po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych zamówieniem.”

3. Rozdział IV SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia - do 30.05.2018 r.”

4. W rozdziale XI ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta – przetarg nieograniczony pn.:

**Utwardzenie nawierzchni pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych i miejsc postojowych w
rejonie ulic Św. Ducha i Mieszka I w Inowrocławiu**

nie otwierać przed dniem **09.08.2017 r. godz. 10:15**

Nazwa i adres składającego ofertę

2. W rozdziale XIII ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia **09.08.2017 r., godz. 10:00.**

2.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 09.08.2017 r., godz. 10:15.”

Urszula Borkowska

główny specjalista

w Zespole Zamówień Publicznych