

Wyciąg inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich
Wpłynęło dnia 2018-02-06
L.Dz. 168



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**
88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14

ROK ZAŁOŻENIA
1905
TEL.
052 357-40-71
FAX
052 357-36-87

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,
Wysokość kapitału 59.056.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920
Nr rachunku bankowego: BZ WBK SA O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005
e-mail: sekretariat@pwikino.pl



Inowrocław, 2018-02-01.

Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

TR/552/56/2018

dotyczy: **warunków technicznych odwodnienia dla przebudowy nawierzchni skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej, Staszica i Glempa w Inowrocławiu.**

Odpowiadając na Wasze pismo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295 dwustronnie szklonych, betonowych lub żelbetowych do istniejącego kanału deszczowego z rur żelbetowych ϕ 500mm w ul. Glempa. Dopuszcza się wykonanie przyłączy z rur PCV SN8 litych. Włączenia zaprojektować i wykonać do studni lub przez nawiercenie otworu i osadzenie przejścia szczelnego. Istniejące wpusty należy przepiąć do projektowanego kanału lub zlikwidować.

Informujemy, że w zakresie objętym przebudową zlokalizowana jest czynna magistrala wodociągowa ϕ 600mm i hydrant wysokowydajny.

Naziemne części uzbrojenia należy wyprowadzić do rzędnej nawierzchni. Do regulacji włączów studziennych należy używać wyłącznie właściwych pierścieni regulacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. 2014, poz. 1800/.

Opracowaną dokumentację techniczną w 3 egz. prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i uzyskania decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi.

Na wykonanie przedmiotowych robót należy uzyskać od właściwych organów administracji wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zezwolenia i zgody, w szczególności określone ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn.zm./ Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp.z o.o..

Przed zgłoszeniem do odbioru sieci kanalizacyjnej należy wykonać przegląd kamerą inspekcyjną.

Eksploracja będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania.

CZŁONEK RADY
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Marian Dombek