

Miasto Inowrocław
ZZP.271.1.43.2018

Inowrocław, 29.05.2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 29.05.2018 r.)

pn.: Miasto Inowrocław: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu;
ogłoszenie nr 552223-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Wykonawca złożył wniosek następującej treści:

1. Brak dokumentacji budowlanej wykonawczej w zakresie konstrukcji (brak szczegółowych rozwiązań materiałowych oraz rysunkowych elementów konstrukcyjnych np. ławy i wieńce żelbetowe – brak informacji o sposobie zbrojenia, ściany fundamentowe – brak informacji o materiałach – lane czy z bloczków, betonowe czy żelbetowe?? Dźwigar dachowy – brak rysunków konstrukcyjnych , brak detali sposobu oparcia na ścianach brak informacji o klasyfikacji drewna przyjątego na konstrukcje dźwigarów
2. Duże rozbieżności w rozwiązaniach projektowych między opisem technicznym, rysunkami budowlanymi i załączonym przedmiarem m.in.
 - a. Brak informacji o materiałach dotyczących instalacji wentylacji w opisie jest tylko informacja o kratkach wentylacji należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach wg rys. „rzut parteru” na powyższym rysunku brak informacji o rozmieszczeniu krater , brak również informacji o sposobie wykonania przewodów wentylacyjnych oraz ich lokalizacji
 - b. Rozbieżności między ilością warstw przegród budowlanych np. warstwy posadzki na gruncie wg przekroju brak warstw izolacji termicznej i wilgociowej z kolei w przedmiarze pojawiają się warstwy izolacji termicznej brak izolacji wilgociowej która pojawia się w opisie technicznym – a brak w opisie informacji o izolacji cieplnej posadzki.- czym mamy się kierować ?? rozumie że projektem budowlanym??
3. Załączona specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nie dotyczy zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Szkoły nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu”
4. Brak szczegółowych informacji technicznych dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej a to co zostało podane jest niemożliwe do realizacji – nie da wykonać się drzwi zewnętrznych z PCV by jednocześnie spełniały wymogi odporności ogniowej
5. W przedmiarze pojawia się dział dotyczący malowania elewacji starej części szkoły w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane brak takiej informacji jest tylko informacja o wykonaniu i malowaniu elewacji nie sprecyzowano o jaki zakres elewacji chodzi czy całej szkoły czy tylko części dobudowywanej??

Odp.: Odpowiedź na wniosek wymaga uzupełnienia dokumentacji projektowej, o co Zamawiający wystąpił do autora projektu budowlanego rozbudowy SP nr 16.

W związku z tym konieczne jest przedłużenie terminu składania ofert:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale XI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony pn.:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu
nie otwierać przed dniem 14.06.2018 r. godz. 10:15
Nazwa i adres składającego ofertę

W rozdziale XIII ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 14.06.2018 r., godz. 10:00.

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 14.06.2018 r., godz. 10:15.”

Wojciech Piniewski

Zastępca Prezydenta
Miasta Inowrocławia