

Inowrocław, dn. 28.11.2017 r.

Starosta Inowrocławski
Ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1.560.2017

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) oraz § 25 pkt. 1 lit. d Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci elektroenergetycznej oświetleniowej
Lokalizacja:	Inowrocław Obr. 2, dz.: 11/16 ark.201 ul. Snarskiego
Inwestor:	MIASTO INOWROCLAW
Płatnik:	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROJBIŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA WŁODZIMIERZ MATUSZAK ul. Władysława Jagiełły 5/28 88-100 Inowrocław
Przewodniczący:	Anna Cyrklaf, Specjalista, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 109 (parter)
Opłata nr:	560/17/1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	17.11.2017
Rozp. narady:	28.11.2017
Zakończ. narady:	28.11.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

wg załącznika

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

z up. STAROSTY
Anna Cyrklaf
Z-ca Przewodniczącego
Narad Koordynacyjnych

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: Lokalizacja sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław	<i>mg</i>	Alina Karska, alina.karska@enea.pl, Piotr Szymański, piotr.szymanski@enea.pl ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław Dział Rozwoju i Inwestycji Młodszy Specjalista ds. Rozwoju <i>Alina Karska</i>
2	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia	<i>bez uwag</i>	Milosz Kobusiński, j.malcahn@multimedia.pl, M.Kobusinski@multimedia.pl <i>uzgodnienie elektroniczne</i>
3	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk	<i>bez uwag</i>	Krzysztof Osiecki, krzysztof.osiecki@fiber.com.pl, krzysztof.osiecki@netia.pl <i>uzgodnienie elektroniczne</i>
4	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	<i>nieobecny - zawiadomiony</i>	Andrzej Marciniak, Andrzej.MarciniakMA@orange.com
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz	<i>bez uwag</i>	Tomasz.Nakielski@psgaz.pl <i>uzgodnienie elektroniczne</i>
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław	<i>Niepodważo zgodne z rozporządzeniem</i>	Marzena Bartecka, marzena.bartecka@gdansk.psgaz.pl, Anna Haczyńska, anna.haczynska@gdansk.psgaz.pl, robert.ratajczak@gdansk.psgaz.pl

Za zgodność kserokopii z oryginałem

2017 - 11 - 28

Inowrocław, dnia 20.....

z up. STARSZY

Anna Bartecka
Z-ca Przewodniczącego
Narady Koordynacyjnej

7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław	b/u	Anna Piotrowska, Anna Janowska, inwestycje@pwikino.pl Inspektor ds. technicznych mgr inż. Anna Piotrowska
8	Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław	nieobecny - zawiadomiony	bmikolajczak@inowroclaw.pl, ahopcia@inowroclaw.pl, rkaiser@inowroclaw.pl, urząd@inowroclaw.pl
9	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław	bez uwag	Elzbieta Linka, elzbieta.linka@zec.inowroclaw.pl, Anita Błażek - zastępca, anita.blazek@zec.inowroclaw.pl uzgodnienie elektroniczne
10	Inne zainteresowane podmioty	brak	-
11	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych	bez uwag	Tadeusz Majewski - Starosta Inowrocławski, Anna Cyrklaf - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych z up. STAROSTY Anna Cyrklaf Z-ca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych
U W A G I	Przedstawiciele instytucji wymienionych w lp.:		
	<ul style="list-style-type: none"> • 4,8 - byli nieobecni na naradzie pomimo zawiadomienia, • 2, 3, 5, 9 - dokonali uzgodnienia elektronicznie, • 1, 6 - załączyli własne wytyczne do uzgodnienia. 		

Sporządził: Anna Cyrklaf

Za zgodność kserokopii z oryginałem
Inowrocław, dnia 2017-11-28 20:.....

z up. STAROSTY
Anna Cyrklaf
Z-ca Przewodniczącego
Narad Koordynacyjnych

Wytyczne do uzgodnienia

Posiedzenie Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w

dniu 2017 - 11 - 28

dot. wniosku nr: 560 / 2017

warunki uzgodnienia:

1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
 - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
 - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
 - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.

Uzgodnienie ważne 3 lata

Inowrocław, dnia 2017 - 11 - 28

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
88-104 Inowrocław, ul. Szymborska 32
tel. 052 357 50 81 fax 052 586 16 15
REGON 142455398 NIP 782-23-77-160

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Dział Rozwoju i Inwestycji
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju
Alina Karska

Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
dział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy


Gazownia w Inowrocławiu
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław
tel. 52 356 58 21
NIP 525 24 96 011
KRS 0006374001 REGON 142739519

Załącznik do protokołu nr 560/2012

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Inowrocławiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Inowrocławiu tel.. 52 3565821
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Starszy Specjalista ds. Technicznych


Marzena Bardecka

Województwo: kujawsko-pomorskie
 Powiat: inowrocławski
 Jednostka ewidencyjna: 040701_1, Inowrocław
 Obręb: 0002, Inowrocław Obr.
 Arkusz: 201
 Działka: 11/16

STAROSTA INOWROCŁAWSKI

Rekordy: GN.1.6630.1.560.2017

Ks.rob. 26/09/17
 ID 6640.2874.2017

Mapa została wykonana bez us
 Stan na dzień 02.10.2017r.


układ współrzędnych "2000", ul

WYKONAWCA:

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
 w siedzibie Wydziału Gospodki Miejskiej i Gospodarki Nieruchomościami
 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
 przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 d. 2017...-11-...2 8

- w formie:
- zebrania zainteresowanych podmiotów
 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Inowrocław dn.: 2017...-11-...2 8



z up. STAROSTY

Anna G...
 Z-ca Przewodniczącego
 Narad Koordynacyjnych

Za zgodność z oryginałem

Data: _____
 Podpis: _____

SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
TNS

Zlecenie 68/17		Tomizeshyt A/1e	
Z.U.T. Pracownia Projektowa ul. Jagiello 6128 88-100 INOWROCŁAW Zamawiający: URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA		Skala Format Rewizja Należy do:	
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
W. Matuszak	RGPI-V-7342-43197	25.09.17	
Projektował			
Obiekt: ulica Bogdana Smarskiego Branża: ELEKTRYCZNA			