

Starosta Inowrocławski
Ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dn. 05.12.2017 r.

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.1.583.2017

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) oraz § 25 pkt. 1 lit. d Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Przedmiot narady:	Lokalizacja oświetlenia z przyłączem
Lokalizacja:	Inowrocław Obr. 6, dz.: 46/2 ark.75 ul. Wierzbowa
Inwestor:	MIASTO INOWROCLAW
Płatnik:	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROJBIŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA WŁODZIMIERZ MATUSZAK ul. Władysława Jagiełły 5/28 88-100 Inowrocław
Przewodniczący:	Anna Cyrklaf, Specjalista, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 109 (parter)
Oplata nr:	583/17/1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	29.11.2017
Rozp. narady:	05.12.2017
Zakończ. narady:	05.12.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

ng zastępcnika

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

z up. STAROSTY
Anna Cyrklaf
Anna Cyrklaf
Zastępczynią Przewodniczącego
Narad koordynacyjnych

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: Lokalizacja oświetlenia z przyłączem

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	ENE Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław	- wg wytycznych	Alina Karska, alina.karska@enea.pl, Piotr Szymański, piotr.szymanski@enea.pl ENE Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław Dział Rozwoju i Inwestycji Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Alina Karska
2	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia	- bez uwag	Miłosz Kobusiński, j.malcahn@multimedia.pl, M.Kobusinski@multimedia.pl uzgodnienie elektroniczne
3	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk	- bez uwag	Krzysztof Osiecki, krzysztof.osiecki@fiber.com.pl, krzysztof.osiecki@netia.pl uzgodnienie elektroniczne
4	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	- nieobecny - zadzwonił	Andrzej Marciniak, Andrzej.MarciniakMA@orange.com
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz	- bez uwag	Tomasz Nakielski@psgaz.pl uzgodnienie elektroniczne
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław	- Wygodnie podać z rezerwacją	Marzena Bartecka, marzena.bartecka@gdansk.psgaz.pl, Anna Haczyńska, anna.haczynska@gdansk.psgaz.pl, robert.ratajczak@gdansk.psgaz.pl

Starszy Specjalista ds. Technicznych

Za zgodność kserokopii z oryginałem

z up. STAROSTY

Inowrocław, dnia 2017-12-05...

Anna Cyrktaf
Z-ca Przewodniczącego

7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław	wg załącznika	Anna Piotrowska, Anna Janowska, inwestycje@pwikino.pl Inspektor ds. technicznych <i>Anna Piotrowska</i>
8	Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław	nieobecny - zawiadomiony	bmikolajczak@inowroclaw.pl, ahopcia@inowroclaw.pl, rkaiser@inowroclaw.pl, urząd@inowroclaw.pl
9	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław	bez uwag	Elżbieta Linka, elzbieta.linka@zec.inowroclaw.pl, Anita Błażek - zastępca, anita.blazek@zec.inowroclaw.pl uzgodnienie elektroniczne
10	Inne zainteresowane podmioty	brak	
11	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych	Należy zachować min. 1,5m od skrajni przewodu modułowego.	Tadeusz Majewski - Starosta Inowrocławski, Anna Cyrklaf - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych z up. STAROSTY <i>Anna Cyrklaf</i> Z-ca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych
U W A G I	Przedstawiciele instytucji wymienionych w lp.: <ul style="list-style-type: none"> • 4, 8 - byli nieobecni na naradzie pomimo zawiadomienia, • 9, 2, 5, 3 - dokonali uzgodnienia elektronicznie, • 1, 6, 7 - załączyli własne wytyczne do uzgodnienia. 		

Sporządził: Anna Cyrklaf

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Inowrocław 2017 r. 12... 0.5... 20.....

z up. STAROSTY
Anna Cyrklaf
Z-ca Przewodniczącego
Narad Koordynacyjnych

Załącznik do protokołu nr... 6630. A. 593. 2017

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie na 7 dni przed ich rozpoczęciem w PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. ks. B. Jaśkowskiego 14.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu tel. 52 357 40 71 oraz zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.
3. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do:
 - prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii,
 - pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii,
 - udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii,
 - powiadomienia od biorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych o awarii.
4. W pobliżu istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Zachować należy wszystkie wymagane przepisami i normami odległości od istniejącej/projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6. Uwagi szczególne:

Projektując oświetlenie należy zachować odległości min. 1,5 m od skrajni przewodu wodociągowego $\phi 100$ mm, a kwadratu fundamentu słupa.

Inspektor ds. technicznych:

mgr inż. Anna Piotrowska

Wytyczne do uzgodnienia

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w
dniu 2017 -12- 05

dot. wniosku nr: 583/2017

warunki uzgodnienia:

1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
 - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
 - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
 - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.

Uzgodnienie ważne 3 lata

Inowrocław, dnia 2017 -12- 05

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
88-104 Inowrocław, ul. Szymborska 3
tel. 052 357 50 81 fax 052 586 16 15
REGON 300455398 NIP 782-23-77-11

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Dział Rozwoju i Inwestycji
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju
Alina Karska

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Gazownia w Inowrocławiu
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław
tel. 52 356 58 21
NIP 525 24 96 411
KRS 0006374001 REGON 142739519


Załącznik do protokołu nr

583/2017

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Inowrocławiu, ul: Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Inowrocławiu tel.. 52 3565821
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Starszy Specjalista ds. Technicznych


Małżena Bartecka

STAROSTA INOWROCŁAWSKI

Dokumentacja nr: GN.1.6630.1.583.2017

była przedmiotem Narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 30-38 dn. **2017-12-05**

W formie:

- zebrania zainteresowanych podmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Inowrocław dn.: **2017-12-05**



z up. STAROSTY

Anna Gmela
Z-ca Przewodniczącego
Narad Koordynacyjnych

Za zgodność z oryginałem

27.11.2017
data podpis

 Z.U.T. Pracownia Projektowa ul. Jagiełły 5128 88-100 INOWROCŁAW						Zlecenie	
Zamawiający: URZĄD MIASTA INOWROCIAWIA						67/17	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Tom/zeszyt	A/1e	
Projektował	W. Matuszak	RGPI-V-7342-43197	25.10.17		Skala	A3	
					Format	0	
Obiekt: ul. Wierzbowa Inowrocław Branża: ELEKTRYCZNA Temat: Plan instalacji oświetlenia						Należy do: Nr. rys.: E-1	